


DIAGRAMA UNIFILAR

PN-C-21


VEM DO PN-C



TAG	A	DESCRIÇÃO
Q0	100	Geral
Q1	40	QLE Iluminação Externa
Q2		
Q3		
Q4		
Q5		
Q6	32	PN-C-23
Q7	32	Reserva
Q8	20	Reserva

TAG	A	DESCRIÇÃO
Q9	32	Reserva
Q10	32	Reserva
Q11	6	Exaustor 1
Q12	6	Exaustor 2
Q13	6	Exaustor 3
Q14	6	Exaustor 4

LAY OUT
VISTA FRONTAL
PAINEL: PN-C-21 - 380V - 60Hz
CIRC. ALIMEN.: VEM DO PN-C



0	E	CONFORME CONSTRUÍDO	05/10/2020	CRC	CRC	CRC
Revisão:	Emissão:	Descrição:	Data:	Desenhado:	Verificado:	Aprovado:
Revisão do Projeto (A) PRELIMINAR (C) APROVADO (E) CONFORME CONSTRUÍDO (G) CONFORME COMPRADO (I) CONHECIMENTO (B) PARA APROVAÇÃO (D) PARA CONSTRUÇÃO (F) PARA COMPRA (H) CANCELADO						
Tipos de Emissão		Rua Maria das Dores de Melo Res. Votorantim Park I - Votorantim/SP Cep: 18113-880 eng.melodosorocaba@gmail.com Tel (15) 3019.7121/99748.1269/99862.7467		Cliente: Prysmian Fibras Óticas Brasil Ltda Rua Chirri Maluf, 210 - Alto da Boa Vista Sorocaba - SP		
Desenhado por:	Data:	Título:				
CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	05/10/2020	Diagrama Unifilar - As Built PN-C-21 380V SALA PAINÉIS BT - 01				
Verificado por:	Data:					
CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	05/10/2020					
Aprovado por:	Data:	Revisado em:	Escala:	Folha:		
CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	05/10/2020	-	S/E	28/139		
Número do desenho:		Número do desenho cliente:				
PRY-EL-DUNI-PN-C-21 - 28/139-R00 - FA4						