


DIAGRAMA UNIFILAR

PN-F

VEM DA UPS 600KVA (3)




TAG	A	DESCRIÇÃO
Q0	1600	Geral
Q1	630	PN-F-01
Q2	250	PN-F-04
Q3	160	Reserva
Q4	160	PN-F-02
Q5	100	PN-F-03
Q6	400	Reserva

LAY OUT  
VISTA FRONTAL

PAINEL: PN-F - 380V - 60Hz

CIRC. ALIMEN.: VEM DA UPS 600KVA (3)



0	E	CONFORME CONSTRUÍDO	05/10/2020	CRC	CRC	CRC
Revisão:	Emissão:	Descrição:	Data:	Desenhado:	Verificado:	Aprovado:
<b>Revisão do Projeto</b>						
<b>Tipos de Emissão</b>	(A) PRELIMINAR (C) APROVADO (E) CONFORME CONSTRUÍDO (G) CONFORME COMPRADO (I) CONHECIMENTO					
	(B) PARA APROVAÇÃO (D) PARA CONSTRUÇÃO (F) PARA COMPRA (H) CANCELADO					
 Rua Maria das Dores de Melo Res. Votorantim Park I - Votorantim/SP Cep: 18113-880 eng.melodosorocaba@gmail.com Tel (15) 3019.7121/99748.1269/99862.7467			Cliente: Prysmian Fibras Óticas Brasil Ltda Rua Chcri Maluf, 210 - Alto da Boa Vista Sorocaba - SP			
Desenhado por:	Data:	Título:				
CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	05/10/2020	Diagrama Unifilar - As Built PN-F 380V PISO TÉCNICO				
Verificado por:	Data:					
CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	05/10/2020					
Aprovado por:	Data:	Revisado em:	Escala:	Folha:		
CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	05/10/2020	-	S/E	32/139		
Número do desenho:		Número do desenho cliente:				
PRY-EL-DUNI-PN-F - 32/139-R00 - FA4						